




Общество с ограниченной ответственностью  
**«ЮНАЙТЕД»**

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)**

Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А

*На основании заключения ООО «Юнайтед» арх. №ЮО-1511-11-16*

Генеральный директор  
ООО «Юнайтед»

  
/Д.М. Леонов/  
«16» ноября 2016г  


г. Магнитогорск  
2016

## СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) .....	3
АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ .....	7
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ .....	10

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

от «16» ноября 2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание
- 1.2. Адрес объекта: 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1720,0 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10111,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1977
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*-2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: ул. Бутлерова, д.22, литер А (ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 13/1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): не обслуживает

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 280 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Гражданский проспект д.110» – автобус №60, №139, №177; маршрутное такси №95, №108, №118, №175, троллейбус №6, №38; далее пешком 5 минут (510 м).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 510 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	–	Д.1 – Д.8
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ВГ №1 – ВГ №9	Д.5 – Д.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	–	Д.9 – Д.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	–	Д.13, Д.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	–	Д.15, Д.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	–	Д.9 – Д.20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно всем.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка дверей с символами доступности, без порогов, установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек направляющих полос, обустройство интерьеров с учетом требований доступности МГН
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и визуальные средства
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	–
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не известен \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

полная доступность для всех категорий МГН

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ЮО-1511-11-16

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 16 » ноября 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 16 » ноября 2016 г.

3. Решения Комиссии ГБДОУ д 81 от « 16 » ноября 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБДОУ детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга

  
от «16» ноября 2016 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание
- 1.2. Адрес объекта: 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1720,0 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10111,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1977
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*-2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: ул. Бутлерова, д.22, литер А (ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 13/1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): не обслуживает

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 280 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Гражданский проспект д.110» – автобус №60, №139, №177; маршрутное такси №95, №108, №118, №175, троллейбус №6, №38; далее пешком 5 минут (510 м).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 510 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.



### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	–
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

от «16» ноября 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**Государственное бюджетное дошкольное  
общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга,  
расположенное по адресу: 195299, Санкт-Петербург,  
Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**

« 16 » ноября 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание
- 1.2. Адрес объекта: 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1720,0 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10111,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1977
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*-2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: ул. Бутлерова, д.22, литер А (ГБДОУ детский сад № 81 Калининского района Санкт-Петербурга)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 13/1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Гражданский проспект д.110» – автобус №60, №139, №177; маршрутное такси №95, №108, №118, №175, троллейбус №6, №38; далее пешком 5 минут (510 м).

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 510 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	–	Д.1 – Д.8
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ВГ №1 – ВГ №9	Д.5 – Д.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	–	Д.9 – Д.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	–	Д.13, Д.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	–	Д.15, Д.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	–	Д.9 – Д.20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно всем.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка дверей с символами доступности, без порогов, установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек направляющих полос, обустройство интерьеров с учетом требований доступности МГН
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и визуальные средства
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не известен \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
полная доступность для всех категорий МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступен.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии с учетом действующего законодательства Российской Федерации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ЮО-1511-11-16

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л |

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы заказывающий - Н.З. Рагюшев \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Ведущий специалист Г.Г. Чуб \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов инвалид эксперт - В.Т. Андреев \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

инвалид эксперт И.А. Тихонова \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте заместитель главы по УВР Андрей Рот \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Земельное хозяйство в СНТ \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 16 » ноября 20 16 г. (протокол № 1 )

Комиссией (название) СРООУ № 81 \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «16» ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	–	–	Отклонений нет	все	Не требуется	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	–	Д.1 – Д.8	Отклонений нет	все	Не требуется	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	нет	–	–	–	–	–	–
1.4	Пандус (наружный)	нет	–	–	–	–	–	–
1.5	Автостоянка и парковка	нет	–	–	–	–	–	–
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	ДУ	Не требуется

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДУ	–	Д.1 – Д.8	Не требуется

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение каких-либо ремонтных работ не требуется.



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	ВГ №7	Д 8	Разрушение, сколы, неровности ступеней лестничного марша	все	Выполнить реконструкцию	реконструкция
2.2	Пандус (наружный)	нет	ВГ №7	Д 8	Отсутствует пандус	«К»	Выполнить устройство пандуса	ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	ВГ №9	Д 7	Разрушение, деформации	все	Выполнить ремонт входной площадки	ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	–	Д 7	Недопустимая ширина дверного проема, отсутствует противударная полоса	все	Установка дверей с шириной проема более 0,9 м с противударными полосами и порогом не более 0,014 м	ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	ВГ №9	Д 9	Недопустимые размеры тамбура	все	Выполнить реконструкцию тамбура	реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	ДУ	реконструкция

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	ВГ №7, ВГ №9	Д.7, Д.8	реконструкция

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется провести реконструкцию и выполнить устройство пандуса входной группы ВГ №7. Установить входные двери с шириной проема более 0,9 м с противоударными полосами и порогом не более 0,014 м. Выполнить капитальный ремонт входной площадки при ВГ №9.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть	–	Д 10 – Д 12	Недопустимая ширина коридора	все	Выполнить расширение коридоров	ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	–	Д 9, Д 10	Отсутствуют контрастная маркировка, символы доступности по пути движения МГН и тактильные напольные указатели перед лестницей	все	Выполнить контрастную маркировку, символы доступности по пути движения МГН и тактильные напольные указатели перед лестницей	ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	–	Д 9, Д 10	Отсутствуют устройства доступа на 1 и 2 этаж	все	Выполнить устройство откидного (инвентарного) пандуса	ремонт текущий
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	–	–	–	–	–
3.5	Дверь	есть	–	Д 11, Д 12	Недопустимые пороги по высоте и ширина дверных проемов	все	Замена дверных коробок	ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	–	–	Отсутствует организованные эвакуационные выходы и зоны безопасности	все	Устройство организованных эвакуационных выходов и зон безопасности	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	ДУ	ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	–	Д.9 – Д.12	ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо выполнить устройство откидного (инвентарного) пандуса для доступа на 1 и 2 этажи для эвакуации, организовать эвакуационные выходы и зоны безопасности. Выполнить замену дверных коробок с шириной проема менее 0,9 м и высотой порога более 0,014 м. Выполнить расширение коридоров в рамках капитального ремонта.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Отклонений нет	все	не требуется	не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	Д.17, Д.18	Отсутствует доступ	все	Обеспечить доступ	ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	ДУ	ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ	–	Д.17, Д.18	ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить доступ в помещения с зальной формой обслуживания для МГН.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	–	–	–	–	–	–

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
место приложения труда	–	–	–	–

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	–	–	–	–	–

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
–	–	–	–	–

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.



**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Д.15, Д.16	Недопустимые размеры кабин, доступных для МГН. Отсутствие крючков для одежды, кофты и других принадлежностей	все	Устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения	ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	ДУ	ремонт капитальный

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	–	Д.17, Д.18	ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения с учетом требований МГН.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  
ОСИ  
№ 1  
от « 16 » ноября 2016 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 81  
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  
195299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 115, корпус 4, литер А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для ин-валида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	–	–	установить	все	установка	ремонт текущий
6.2	Акустические средства	есть	–	–	–	–	–	–
6.3	Тактильные средства	нет	–	–	установить	все	установка	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне		–	–	–	–	ДУ	ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	–	–	ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить установку визуальных и тактильных средств.